

VEOLIA Energia Poznań ZEC S.A.

Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2016		
Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2016	20	[szt]
SAIDI dla przerw planowanych	222,9	[min]
SAIDI dla przerw nieplanowanych	27,6	[min]
SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	27,6	[min]
SAIFI dla przerw planowanych	0,4	—
SAIFI dla przerw nieplanowanych	0,25	—
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	0,25	—
MAIFI	0	—

W roku 2016 na obszarze działania OSDn nie zarejestrowano przerw katastrofalnych


 Członek Zarządu
 Marek Kosmowski


 Członek Zarządu
 Jan Pic