


VEOLIA Energia Poznań S.A.

Wskaźniki czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2017

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Liczba obsługiwanych odbiorców przyjęta do wyznaczenia wskaźników czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2017	19	[szł]
SAIDI dla przerw planowanych	255,21	[min]
SAIDI dla przerw nieplanowanych	13,79	[min]
SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	147,00	[min]
SAIFI dla przerw planowanych	0,26	-
SAIFI dla przerw nieplanowanych	0,11	-
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	0,16	-
MAIFI	0,05	-

  
 Członek Zarządu  
 Jan Pica

  
 Członek Zarządu  
 Dyrektor ds. Finansowych  
 Dalida Gepfert